



Dott. OTELLO D'ANTONI - Iscrizione Albo Professionale n° 1748
Via del Pavone 57 - Campagnano di Roma (RM)
Tel. 06/9043111 - Telefax 06/9043126

Spettabile
Comune di Monteromano Provincia di Viterbo
P.zza del Plebiscito, 2
01010 MONTEROMANO (VT)

Rapporto di prova n°: 5114_13
Pervenuto in laboratorio il: 25/09/2013
Data inizio analisi: 25/09/2013
Data fine analisi: 30/09/2013
Tipo di campione: Acqua destinata al consumo umano
Campionamento effettuato da: Hydrocon Srl
Data campionamento: 25/09/2013
Punto di prelievo: Rete di distribuzione - Via V. Emanuele
Committente: Cliente
Metodo di campionamento: RAPPORTI ISTISAN 07/5-07/31
Limiti di riferimento: D.Lgs 31/2001

Parametri	Unità di misura	Valori analitici	Limite	Metodi di analisi
pH	----	7,0	6,5-9,5	APAT 29/03-2060
Conduttività	mS/cm	0,430	2,5	APAT 29/03-2030
Colore	----	NON PERCEPITO	SENZA VARIAZIONI	APAT 29/03-2020
Odore	Percezione	NON PERCEPITO	SENZA VARIAZIONI	APAT 29/03-2050
Torbidità	mg/l (SiO ₂)	10	SENZA VARIAZIONI	APAT 29/03-2110
Durezza	°F	20,5	15-50 VALORI CONSIGLIATI	Rapporti ISTISAN 07/31 pag. 60 Met ISS BEC 031
Ferro	µg/l	50	200	APAT 29/03-3160
Ammonio (come NH ₄ ⁺)	mg/l	<0,1	0,50	APAT 29/03-4030
Cloruri (come Cl ⁻)	mg/l	25	250	Rapporti ISTISAN 07/31 pag. 41 Met ISS BEA 020
Residuo secco a 180° C	mg/l	316	1500 CONSIGLIATO	APAT 29/03-2090
Nitrati (espressi come NO ₃)	mg/l	29,5	50	APAT 29/03-4040
Cloro residuo	mg/l	<0,1	0,2	APAT 29/03-4080
Arsenico	µg/l	7	10	Rapporti ISTISAN 07/31 pag. 213 Met ISS DAA 003
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	UNI EN ISO 9308-1:2002 (escluso par. 8.4)
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	0	0	UNI EN ISO 9308-1:2002 (escluso par. 8.4)
Carica microbica a 37°C	UFC/1 ml	0	100	UNI EN ISO 6222:2001
Carica microbica a 22°C	UFC/1 ml	0	SENZA VARIAZIONI ANOMALE	UNI EN ISO 6222:2001

Mod.11/01 Rif.PO-11 Rev.01 del 09/12/2009

NB Tale rapporto è valido solo per il campione analizzato e non può essere riprodotto salvo autorizzazione scritta da parte della Hydrocon srl

1 di 2

Giudizio

Valori dei parametri determinati conformi alla tabella di riferimento.

Data, 30/09/2013

Direttore Laboratorio Dr. Otello D'Antoni Chimico Ordine dei chimici del Lazio Umbria, Abruzzo e Molise Iscrizione n. 1748

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

----- FINE DEL RAPPORTO DI PROVA -----