



Dott. OTELLO D'ANTONI - Iscrizione Albo Professionale n° 1748
Via del Pavone 57 - Campagnano di Roma (RM)
Tel. 06/9043111 - Telefax 06/9043126

Spettabile
Comune di Monteromano Provincia di Viterbo
P.zza del Plebiscito, 2
01010 MONTEROMANO (VT)

Rapporto di prova n°: 6118_14
Pervenuto in laboratorio il: 17/12/2014
Data inizio analisi: 17/12/2014
Data fine analisi: 22/12/2014
Tipo di campione: Acqua destinata al consumo umano
Campionamento effettuato da: Hydrocon Srl
Data campionamento: 17/12/2014
Punto di prelievo: Rete di distribuzione - Via Vittorio Emanuele
Committente: Cliente
Metodo di campionamento: Rapporti ISTISAN 07/5-07/31
Limiti di riferimento: D.Lgs 31/2001

Parametri	Unità di misura	Valori analitici	Limite	Metodi di analisi
Colore	----	NON PERCEPITO	SENZA VARIAZIONI	APAT 29/03-2020
Odore	Percezione	NON PERCEPITO	SENZA VARIAZIONI	APAT 29/03-2050
pH	----	7,0	6,5-9,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttività	mS/cm	0,435	2,5	APAT 29/03-2030
Fluoruri	mg/l	0,81	1,50	Rapporti ISTISAN 07/31 pag.115 Met ISS CBB 037
Nitrati (espressi come NO3)	mg/l	44,0	50	APAT CNR IRSA 4020 B1 Man 29 2003
Ammonio (come NH4+)	mg/l	<0,1	0,50	APAT 29/03-4030
Cloruri (come Cl-)	mg/l	19	250	APAT CNR IRSA 4020 B1 Man 29 2003
Durezza	°F	20,0	15-50 VALORI CONSIGLIATI	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003
Torbidità	mg/l (SiO2)	9	ACCETTABILE PER I CONSUMATORI E SENZA VARIAZIONI ANOMALE	APAT 29/03-2110
Cloro residuo	mg/l	<0,1	0,2	APAT 29/03-4080
Residuo secco a 180° C	mg/l	320	1500 CONSIGLIATO	APAT 29/03-2090
Ferro	µg/l	50	200	APAT 29/03-3160
Arsenico	µg/l	9	10	Rapporti ISTISAN 07/31 pag. 213 Met ISS DAA 003
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	UNI EN ISO 9308-1:2002 (escluso par. 8.4)
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	0	0	UNI EN ISO 9308-1:2002 (escluso par. 8.4)
Carica microbica a 37°C	UFC/1 ml	0	100	UNI EN ISO 6222:2001
Carica microbica a 22°C	UFC/1 ml	0	SENZA VARIAZIONI ANOMALE	UNI EN ISO 6222:2001

Mod.11/01 Rif.PO-11 Rev.01 del 09/12/2009

NB Tale rapporto è valido solo per il campione analizzato e non può essere riprodotto salvo autorizzazione scritta da parte della Hydrocon srl

1 di 2

Giudizio

Valori dei parametri determinati conformi alla tabella di riferimento.

Data, 09/01/2015

Direttore Laboratorio Dr. Otello D'Antoni Chimico Ordine dei chimici del Lazio Umbria, Abruzzo e Molise Iscrizione n. 1748

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

----- FINE DEL RAPPORTO DI PROVA -----